

# Morley-IAS Technisch Bulletin

## Nieuwe softwareversie 8.59 voor ZXSe centrales

Morley-IAS is verheugd een nieuwe softwareversie 8.59 aan te kondigen voor de ZXSe centrale. Samen met deze lancering wordt ook een nieuwe configuratietool ter beschikking gesteld die beschikbaar is op Morley-IAS website en de Software Programmatie Kit (SPK), CD versie 12.07.

De ZXSe 8.59 software is beschikbaar in alle nieuwe centrales vanaf mei 2017.

Deze versie omvat de volgende verbeteringen sinds versie 8.57:

- Het niet-synchroon aansturen van System Sensor 'Advanced' protocol sirenes in meerdere zones, als er meer dan 15 sirenes op de lus werden aangesloten, is opgelost.
- Een verbeterde open-lusbewaking geeft de plaats aan in de specifieke situatie, er zich een onderbreking voordoet tussen het laatste element en het uiteinde van de lusbekabeling.
- Correctie van het evenement "Confirmed Fire" – " de parameter " Zone Brand" werd niet correct overgedragen tussen PC en centrale.
- De software werd aangepast opdat de geïntegreerde sirenekringen niet meer worden aangestuurd na het geven van een kortsluitingsmelding.
- Een probleem in de software is opgelost om een mogelijke kortstondige activatiepuls uit te sluiten die kon voorkomen in specifieke gevallen als er actieve herhaalborden aangesloten zijn op Sub-masters/Slave centrales.
- De PC configuratietools ondergingen een update voor weergave van het nieuwe "Honeywell Morley-IAS" logo .

## Compatibiliteit

### Compatibiliteitstabel tussen centrale en configuratiesoftware

VERSIE CENTRALE		VERSIE ZX CONFIGURATIESOFTWARE													
		6.24	6.23	6.22	6.21	6.20	6.19	6.18	6.17	6.16	6.15	6.12	6.11	5.06	4.22
ZX1E/SE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ZX2E/SE	834 => 859	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ZX5E/SE															
	833	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ZX1E/SE	818 => 832	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ZX2E/SE															
ZX5E/SE	812	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	810	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ZXA	778												✓		
ZXE	600 => 762													✓	
	560 => 599														✓

VERSIE SPK	VERSIE CENTRALE	VERSIE ZX CONFIGURATIESOFTWARE	LBC
12.07	859	Fire 6.24	3.10
12.04	845	Fire 6.21	3.03
12.03	840	Fire 6.20	3.02
12.02	840	Fire 6.19	3.01
12.01	836	Fire 6.18	3.01
11.08	836	Fire 6.18	3.01
11.07	834	Fire 6.17	3.01
	834	Fire 6.16	3.01

Merk op dat deze nieuwe mogelijkheden niet beschikbaar zijn in de vorige configuratiesoftware. Om die reden is het raadzaam altijd te upgraden naar de laatste versie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u verdere vragen of ondersteuning nodig heeft.

#### Voor meer informatie

[www.morley-ias.be](http://www.morley-ias.be)

#### Honeywell | Security and Fire

Liege Airport  
 Business Park, B50  
 B-4460 Grâce-Hollogne  
 T:+32 (0)4 247 03 00  
 F:+32 (0)4 247 02 20  
[hls-benelux@honeywell.com](mailto:hls-benelux@honeywell.com)  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

Burgemeester  
 Burgerslaan 40  
 NL-5245 NH Rosmalen  
 T: +31 (0)73 6273 273

Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kunt u best contact opnemen met onze diensten.

TB 01-17\_NL | 05/17  
 © 2017 Honeywell International Inc.

**Honeywell**